

2.1 Сфера деятельности:

социальная защита населения

2.2 Виды оказываемых услуг:

соц.педагогические, соц.медицинские, соц.психологические, соц.экономические, соц.бытовые, соц.правовые.

2.3. Форма оказания услуг:

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Дети до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

√	Инвалиды с нарушениями слуха
√	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
√	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
√	Инвалиды с нарушениями зрения
√	Инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день)	50	человек.
вместимость	40	человек.
пропускная способность	50	человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида

да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Проезд общественным транспортом до остановки "Весовая"

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта  метров

3.2.2. Время движения (пешком)  минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

3.2.4. Перекрестки:

нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:

нет

3.2.6. Перепады высоты на пути:

(описать)

0

Их обустройство для инвалидов на коляске:

нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и маломобильных групп населения</b>	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	с нарушениями слуха	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У, С), ДУ (О, К)
6	Система информации и связи	ДЧ-В
7	Пути движения от остановки транспорта	ДЧ-И (Г, У), ДУ (С, О, К)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

## 4. Управленческое решение

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Решение: выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании, а также организации альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2016 - вариант "Б" (разумное приспособление).



#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид)				
	НН	ТР	КР	ТСР	АФ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	0	√	0	0	√
Вход (входы) в здание	0	√	√	0	0
Путь (пути) движения внутри здания	0	√	√	0	0
Зона целевого назначения здания	√	0	0	0	0
Санитарно-гигиенические помещения	0	√	0	√	0
Система информации на объекте	√	0	0	0	0
Пути движения к объекту	0	√	0	0	0
Все зоны и участки	0	0	0	0	0


\*- указывается один из вариантов (видов работ): НН- не нуждается; ремонт (ТР-текущий, КР-капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания АФ

#### Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

должность

ФИО

подпись



УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МБУ "СРЦдН" Ивнянского района  
Платонов Ю.А.  
03 апреля 2021 г

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

1.2. Адрес объекта:

309111, Белгородская область, Ивнянский район, п.Ивня, Переулок Гагаринский, 36

1.3. Сведения о размещении объекта:

0	отдельно стоящее здание	2	этажей,	2265,2	кв.м		
v	часть здания	0	этажей (или на	1	этаже),	753,2	кв.м

наличие прилегающего земельного участка да 11478 кв.м

1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта 2018

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущих 2021 год капитальных 2025 год

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

полное юридическое наименование – согласно Уставу

Муниципальное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

краткое наименование

МБУ "СРЦдН" Ивнянского района

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

309111, Белгородская область, Ивнянский район, п.Ивня, Переулок Гагаринский, 36

1.8. Основание для пользования объектом государственная

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Управление социальной защиты населения администрации Ивнянского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п.Ивня, ул.Ленина 4А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

(по обслуживанию населения)





УТВЕРЖДАЮ  
 Директор  
 МБУ "СРЦдН" Ивнянского района  
 Платонов Ю.А.  
 03 апреля 2021 г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
 объекта социальной инфраструктуры  
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

1.2. Адрес объекта:

309111, Белгородская область, Ивнянский район, п.Ивня, Переулок Гагаринский, 36

1.3. Сведения о размещении объекта:

	отдельно стоящее здание	2	этажей,	2265,2	кв.м
v	часть здания		этажей (или на 1 этаже),	753,2	кв.м

наличие прилегающего земельного участка

да 11478 кв.м

1.4. Год постройки здания

1991

, последнего капитального ремонта

2018

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущих 2021 год

капитальных 2025 год

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации

полное юридическое наименование – согласно Уставу

Муниципальное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

краткое наименование

МБУ "СРЦдН" Ивнянского района

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

309111, Белгородская область, Ивнянский район, п.Ивня, Переулок Гагаринский, 36

1.8. Основание для пользования объектом

оперативное управление

1.9. Форма собственности

государственная

1.10. Территориальная принадлежность

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Управление социальной защиты населения администрации Ивнянского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п.Ивня, ул.Ленина 4А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности:

социальная защита населения

2.2 Виды оказываемых услуг:

соц.педагогические, соц.медицинские, соц.психологические, соц.экономические, соц.бытовые, соц.правовые.

2.3. Форма оказания услуг:

на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Дети до 18 лет



### 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

v	Инвалиды с нарушениями слуха
v	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
v	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
v	Инвалиды с нарушениями зрения
v	Инвалиды с нарушениями умственного развития

### 2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день)	50	человек.
вместимость	40	человек.
пропускная способность	50	человек.

### 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида

да

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Проезд общественным транспортом до остановки "Весовая"

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта

800 метров

3.2.2. Время движения (пешком)

15 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

да

3.2.4. Перекрестки:

нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:

нет

3.2.6. Перепады высоты на пути:

нет

(описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске:

нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и маломобильных групп населения</b>	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	с нарушениями слуха	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)



### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У, С), ДУ (О, К)
6	Система информации и связи	ДЧ-В
7	Пути движения от остановки транспорта	ДЧ-И (Г, У), ДУ (С, О, К)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

## 4. Управленческое решение

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Решение: выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании, а также организации альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2016 - вариант "Б" (разумное приспособление).

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид)				
	НН	ТР	КР	ТСР	АФ
Территория, прилегающая к зданию (участок)		v			v
Вход (входы) в здание		v	v		
Путь (пути) движения внутри здания		v	v		
Зона целевого назначения здания	v				
Санитарно-гигиенические помещения		v		v	
Система информации на объекте	v				
Пути движения к объекту		v			
Все зоны и участки					

\*- указывается один из вариантов (видов работ): НН- не нуждается; ремонт (ТР-текущий, КРкапитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания АФ

### 4.2. Период проведения работ до 2025 года в рамках исполнения

Плана адаптации для МГН объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

В здании будет применяться вариант обслуживания МГН "Б" (разумное приспособление) - выделение специальных помещений и зон, приспособленных для обслуживания разных категорий инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, в том числе с использованием альтернативных форм (дистанционное обслуживание).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)



#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

<input type="checkbox"/>	согласование на Комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
<input type="checkbox"/>	согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
<input checked="" type="checkbox"/>	техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
<input type="checkbox"/>	согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
<input checked="" type="checkbox"/>	согласование с общественными организациями инвалидов
<input type="checkbox"/>	другое

Настоящий документ составлен при участии сертифицированных экспертов Экспертно-консультационного центра "Доступный город" (свидетельство от аккредитации в СДС "Мир, доступный для всех" № ЭЦ-04-1700013 от 30 ноября 2020 года)

#### 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://zhit-vmeste.ru>  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

##### ПРИЛОЖЕНИЯ:

№ 1 Результаты обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Руководитель рабочей группы

Директор

должность

Платонов Ю.А.

ФИО

подпись

Члены рабочей группы

Директор ЭКЦ "Доступный город"

должность

Назаров С.Р.

ФИО

Эксперт ЭКЦ "Доступный город"

должность

Тараненко В.В.

ФИО

Дюкарева Н.Т.

ФИО

должность

В том числе:

**представители общественных организаций инвалидов**

Председатель Регионального отделения

ВОРДИ Белгородской области

должность

Тараненко В.В.

ФИО

подпись





УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУ "СРЦдН" Ивнянского района

Платонов Ю.А.

03 апреля 2021 г

### ПАСПОРТ

### объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

1.2. Адрес объекта:

309111, Белгородская область, Ивнянский район, п.Ивня, Переулок Гагаринский, 36

1.3. Сведения о размещении объекта:

0	отдельно стоящее здание	2	этажей,	2265,2	кв.м		
v	часть здания	0	этажей (или на	1	этаже),	753,2	кв.м

наличие прилегающего земельного участка да 11478 кв.м

1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта 2018

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущих 2021 год капитальных 2025 год

#### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации

полное юридическое наименование – согласно Уставу

Муниципальное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

краткое наименование

МБУ "СРЦдН" Ивнянского района

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

309111, Белгородская область, Ивнянский район, п.Ивня, Переулок Гагаринский, 36

1.8. Основание для пользования объектом

оперативное управление

1.9. Форма собственности

государственная

1.10. Территориальная принадлежность

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Управление социальной защиты населения администрации Ивнянского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п.Ивня, ул.Ленина 4А

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности:

социальная защита населения

2.2 Виды оказываемых услуг:

соц.педагогические, соц.медицинские, соц.психологические, соц.экономические, соц.бытовые, соц.правовые.

2.3. Форма оказания услуг:

на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Дети до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

v	Инвалиды с нарушениями слуха
v	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
v	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
v	Инвалиды с нарушениями зрения
v	Инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день)	50	человек.
вместимость	40	человек.
пропускная способность	50	человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида

да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Проезд общественным транспортом до остановки "Весовая"

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта  метров

3.2.2. Время движения (пешком)  минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

3.2.4. Перекрестки:

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:

3.2.6. Перепады высоты на пути:  (описать)

0  
Их обустройство для инвалидов на коляске:

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и маломобильных групп населения</b>	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	с нарушениями слуха	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)



### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У, С), ДУ (О, К)
6	Система информации и связи	ДЧ-В
7	Пути движения от остановки транспорта	ДЧ-И (Г, У), ДУ (С, О, К)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно-функциональных зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий инвалидов, а Вариант организации доступности: доступно условно

### 4. Управленческое решение

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Решение: выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющих в здании, а также организации альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2016 - вариант "Б" (разумное приспособление).

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*				
	НН	ТР	КР	ТСР	АФ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	0	√	0	0	√
Вход (входы) в здание	0	√	√	0	0
Путь (пути) движения внутри здания	0	√	√	0	0
Зона целевого назначения здания	√	0	0	0	0
Санитарно-гигиенические помещения	0	√	0	√	0
Система информации на объекте	√	0	0	0	0
Пути движения к объекту	0	√	0	0	0
Все зоны и участки	0	0	0	0	0

\* - указывается один из вариантов (видов работ): НН- не нуждается; ремонт (ТР-текущий, КРкапитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания АФ

#### 4.2. Период проведения работ до

2025 года в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)



### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

В здании будет применяться вариант обслуживания МГН "Б" (разумное приспособление) - выделение специальных помещений и зон, приспособленных для обслуживания разных категорий инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, в том числе с использованием альтернативных форм (дистанционное обслуживание).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

0	согласование на Комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
0	согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
√	техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
0	согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
√	согласование с общественными организациями инвалидов
0	другое

**Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта**  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Настоящий документ составлен при участии сертифицированных экспертов Экспертно-консультационного центра "Доступный город" (свидетельство от аккредитации в СДС "Мир, доступный для всех" № ЭЦ-04-1700013 от 30 ноября 2020 года)

### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 03 апреля 2021 г
2. Акта обследования объекта: от 03 апреля 2021 г
3. Решения Комиссии утвердить от «03» апреля 2021 г.



Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и учитывая, что **до проведения реконструкции или капитального ремонта** помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время не полностью доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются **меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:**

**Первоочередные меры (1 этап) для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) до проведения реконструкции или капитального ремонта**

<b>Организационные мероприятия и подготовка персонала для</b>
Доработка и утверждение организационно-распорядительных документов учреждения о порядке оказания помощи <b>всем категориям инвалидов</b> и другим маломобильным гражданам, в том числе: -Встреча человека с инвалидностью -Помощь в перемещении по объекту -Получение услуги -Создание условий для пребывания на объекте -Получение экстренной помощи на объекте -Выход из объекта -Покидание объекта в условиях чрезвычайной ситуации
Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи <b>всем категориям инвалидов</b> и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)
Разработка, утверждение и использование альтернативных форм оказания услуг (дистанционная форма, выездная форма)
Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания ситуационной помощи на объекте <b>всем категориям инвалидов</b> и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) по темам: -Предубеждения в отношении инвалидности, понимание инвалидности -Безбарьерная среда объекта. -Этика взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность. -Правила оказания ситуационной помощи.
<b>Обеспечение связи с персоналом</b>
При наличии (монтаже) системы видеонаблюдения прописать в обязанностях ответственного за наблюдения порядок действия при обнаружении в входа представителя МГН
Размещение на сайте организации информации для предварительного предупреждения о визите с целью планирования и подготовке к встрече, сопровождению и оказанию услуг представителю МГН
<b>Подготовка к реконструкции (капитальному ремонту)</b>
При подготовке технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту обязательно вписать в перечень основной нормативной документации по производству работ: СП59.13330.2016

Директор  
(учреждения)

Платонов Ю.А.

Председатель Регионального отделения  
ВОРДИ Белгородской области

Тараненко В.В.

Директор ЭКЦ "Доступный город"

Назаров С.Р.



**План адаптации для МГН объекта  
Муниципальное бюджетное учреждение "Социально-  
реабилитационный центр для несовершеннолетних"**

309111, Белгородская область, Ивнянский район, п.Ивня, Переулок  
Гагаринский, 36



**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор  
Платонов Ю.А.  
03 апреля 2021 г

Работы по адаптации объектов	ВИД работ	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ЭТАП работ*	Необходимое финансовое равание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Парковки для автотранспорта инвалидов, зоны посадки/высадки из транспорта
Обратиться в администрацию с предложением увеличить количество специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов до 10% от общего числа в соответствии с п. 5.2.1. СП59.13330.2016	АФ	К, С, О, Г	1 этап	требует дополнительного расчета	2021-2025	Платонов Ю.А.	
Обратиться в администрацию с предложением привести размеры специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов привести в соответствии с п. 5.2.4. СП59.13330.2016	АФ	К, О	1 этап	требует дополнительного расчета	2021-2025	Платонов Ю.А.	
Обратиться в администрацию с предложением обозначить места для инвалидов знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) в соответствии с п. 5.2.1. СП59.13330.2016	АФ	К, С, О, Г	1 этап	требует дополнительного расчета	2021-2025	Платонов Ю.А.	
Установить доступные места для автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах-колясках именот боковые подходы шириной не менее 2,5 м в соответствии с п. 5.2.4. СП59.13330.2016	АФ	К, О	1 этап	требует дополнительного расчета	2021-2025	Платонов Ю.А.	



Расширение марша лестницы не менее 1,35 м. в соответствии с п. 5.2.12. СП59.13330.2016	КР	К, С, О, Г	3 этап	требуется дополнительного расчета	2025	Лестница наружная Платонов Ю.А.
Установка рельефных предупредительных полос об окончании перил в соответствии с п. 6.2.12. СП59.13330.2016	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2021-2025	Платонов Ю.А.
Маркировка краевых ступеней лестницы шириной 0,08-0,1 м. в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2016	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2021-2025	Платонов Ю.А.
Устройство локальных предупреждающих тактильных указателей в соответствии с п.6.2.3. СП 59.13330.2016; в соответствии с п. 4.1.6 ГОСТ-Р-52875-2019	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2021-2025	Платонов Ю.А.
Понижение порога в соответствии с п. 6.1.5. СП59.13330.2016	ТР	К, С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2021-2025	Дверь (входная) Платонов Ю.А.
Замена дверного доводчика в соответствии с п. 6.1.5. СП59.13330.2016	ТР	всем	2 этап	требуется дополнительного расчета	2021-2025	Платонов Ю.А.
			Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)			
					Горизонтальные пути движения	
Замена (установка) дверных проемов шириной не менее 0,9м, п 6.2.4. СП59.13330.2016	КР	К,О	3 этап	требуется дополнительного расчета	2025	Платонов Ю.А.
Рекомендовано на основных путях движения обустроить направляющие тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм. в соответствии с п. 8.1.6. СП59.13330.2016	КР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2021-2025	Платонов Ю.А.



<p>Установить на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, входами на лестничные клетки, стационарными препятствиями тактильно-контрастные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. в соответствии с п. 6.2.3. СП59.13330.2016</p>	КР	К, С, О	3 этап	<p>требуется дополнительного расчета</p>	2025	Платонов Ю.А.
<p>Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды или сливом с ручным кнопочным управлением, расположенным на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз согласно п. 6.3.9 СП 59.13330.2016</p>	КР	К	2 этап	<p>требуется дополнительного расчета</p>	2021-2025	Платонов Ю.А.
<p>Установка информационных табличек помещений: - расположенных рядом с дверью (со стороны открытия двери); - расположение табличек позволяет приближаться к ней на расстояние до 80 мм; - на высоте от 1,2 до 1,6 м; на расстоянии 0,1-0,15 м от края дверного проема; - Буквы и цифры знаков имеют отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10; Шрифт и символы контрастны: либо светлые на темном фоне, либо темные на светлом фоне (контрастность не менее 70%) в соответствии с п. 6.8 ГОСТ Р 51671-2015 Продублировать информация тактильно-графическим способом, в том числе шрифтом Брайля, в соответствии с п. 6.5.1 и п. 6.5.9 СП 59.13330.2016</p>	ТР	К, С, О, Г	2 этап	<p>требуется дополнительного расчета</p>	2021-2025	Платонов Ю.А.
<p>Доступная среда зоны получения услуг (основных и сервисных) Общие требования (ко всем вариантам зон оказания услуг)</p>						



**АКТ**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**03 апреля 2021 г**

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Регионального отделения ВОРДИ Белгородской области **Тараненко В.В.**, директор ЭКЦ "Доступный город" **Назаров С.Р.** и директор МБУ "СРЦдН" Ивнянского района **Платонов Ю.А.**

согласовываем следующее управленческое решение по организации доступности на объекте:

**Муниципальное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"**

расположенного по адресу:

**309111, Белгородская область, Ивнянский район, п.Ивня, Переулок Гагаринский, 36**

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно-функциональных зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий инвалидов, а Вариант организации доступности: **доступно условно**

**Управленческое решение:**

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможным и экономически целесообразным.

**Решение:** выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании, а также организации альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2016 - вариант "Б" (разумное приспособление).

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы)			
	факт	1 этап	2 этап	3 этап
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями слуха	ДУ	ДУ	Б	Б
передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ	ДУ	Б	Б
с нарушениями зрения	ДУ	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями умственного развития	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

**1 этап:** Первоочередные меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп 2021

**2 этап:** Поддержание и повышение уровня доступности объекта 2021-2025

**3 этап:** Проведение реконструкции и капитального ремонта 2025